

	<b>MODULO</b>	<b>MAG/LV 2.07/01</b>
		<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>	<b>Del 29.03.07</b>
		<b>Cod. 47166 – pg.1/1</b>

Descrizione<sup>1</sup> ..... Tubo isolante .....



#### **Descrizione della fornitura:**

Tubo isolante autorestringente salvascariche in gomma per la copertura dell'attacco superiore dell'isolatore passante dei trasformatori M.T./B.T. Secondo specifica Enel DJ 4158 matricola Enel 309532.

#### **Materiale:**

Realizzato in mescola di gomma siliconica stampata a caldo in unico pezzo.  
Spessore 2mm.  
Colore grigio  
Diametro di accoppiamento sull'isolatore 40mm.

#### **Impiego:**

Per la protezione da contatti accidentali dovuti ad animali, corpi estranei e condizioni atmosferiche proibitive, allo scopo di prolungare la vita dei trasformatori BT/MT e dei sezionatori da palo IMS e ridurre le interruzioni delle linee di alimentazione.

<sup>1</sup> ..... descrizione del Centro di Costo da legenda