
	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.13051-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Capicorda per reti di terra con attacco piatto a 2 fori.....



Descrizione della fornitura:

Capicorda a compressione diritto per corda di rame Ø7,56mm con attacco piatto a due fori per paletto di terra, rispondente alla Specifica Enel DR 1020 matricola 217703.

Materiale impiegato:

- Rame ricotto tipo CU-ETP UNI 5649-71 Cadmiato (sp.8mm)

Marcature:

Su ciascun esemplare deve essere marcata la sigla o il marchio di fabbrica del costruttore.

Impiego:

- Da utilizzarsi per la realizzazione di impianti di messa a terra per cabine MT..

Norme:

- Omologazione Enel DR 1020 matricola 217703.

Confezione:

- Unità di misura: n.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda